



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 [www.mssw.pl](http://www.mssw.pl) kancelaria@mssw.pl

Warszawa, 20 lutego 2019 r.

## WYJAŚNIENIE

Do ogłoszonego konkursu ofert na nadzór i prowadzenie ochrony przeciwpożarowej w MSSW znak nr U-7/K/19. Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, MSS w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców w dniach: 14.02.2019-18.02.2019. Treści zapytań wraz z wyjaśnieniem Zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej.

### Pytanie 1

W jakiej formie ma być złożone oświadczenie dotyczące zapoznania się z warunkami konkursu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń?

**Oświadczenie znajduje się w Formularzu Oferty, który jest załącznikiem do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO)**

### Pytanie 2

Jakie wymagania oprócz złożenia wypełnionego formularza ofertowego musi spełniać Oferent?

**Oferent powinien spełniać wymagania zawarte w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO)**

### Pytanie 3

Proszę o podanie zestawienia sprzętu i instalacji ochrony przeciwpożarowej podlegających corocznym przeglądom.

**Sprzęt i instalacje podlegające corocznym przeglądom to: sprzęt gaśniczy, drzwi przeciwpożarowe, hydranty, oświetlenie awaryjne i kierunkowe, centrala sygnalizacji alarmu pożarowego, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania klatek schodowych, system oddymiania szybów windowych, przeciwpożarowych wyłączników prądu, czujek przeciwpożarowych.**

### Pytanie 4

W jaki sposób będzie płacone wynagrodzenie za usługę?

**Wynagrodzenie będzie wypłacane w systemie miesięcznym w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury.**

### Pytanie 5

Co oznacza zapis w umowie, że osoba świadcząca usługę winna spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej? Jakie uprawnienia są wymagane?

**Osoba świadcząca powinna spełniać kryteria określone w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. 2018 poz. 620 z dnia 27.03.2018)**



Pytanie 6

W jaki sposób będzie informowany zleceniobiorca o nagłych przypadkach oraz jak należy rozumieć zapis o skutecznym i niezwłocznym reagowaniu na powstałe zagrożenia?

**Zleceniobiorca będzie informowany o nagłych przypadkach telefonicznie lub mailowo. Jako skuteczne i niezwłoczne reagowanie na powstałe zagrożenia należy rozumieć działanie, które powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie i przynieść zamierzony efekt.**

Pytanie 7

Kiedy ostatnio aktualizowane były IBP?

**Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2016 r.**

Pytanie 8

Czy któryś z obiektów nie posiada aktualnie IBP, planu ewakuacji, planu rozmieszczenia gaśnic?

**Wszystkie obiekty posiadają w/w dokumenty.**

Pytanie 9

Ilu pracowników liczy personel?

**Personel liczy 928 pracowników etatowych.**

Pytanie 10

Jak często ma odbywać się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

**Szkolenie ma odbywać się dwa razy w miesiącu.**

Pytanie 11

Jak często mają być prowadzone systematyczne kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej oraz sporządzanie raportów i inicjowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pożarowego?

**Raporty mają być sporządzane w trybie miesięcznym.**

Pytanie 12

Czy Oferent będzie miał udostępnione miejsce do pracy biurowej u Zamawiającego?

**Tak.**

Pytanie 13

Ile gaśnic i jakiego rodzaju należy poddać remontowi podczas 2-letniej umowy oraz czy są też gaśnice podlegające UDT?

**Jest 176 gaśnic, GP6xABC, GS5xB, GP2xABC, GSE2xB, GW2xAF, są również gaśnice podlegające UDT.**

Pytanie 14

Ile występuje w obiektach lamp awaryjnych, a ile opraw ewakuacyjnych kierunkowych do wykonania rocznego przeglądu oświetlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego?

**W obiektach jest 225 lamp awaryjnych i 125 opraw ewakuacyjnych kierunkowych.**



Pytanie 15

Ile występuje czujek w instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego?

**Osoba uprawniona może sprawdzić w centrali alarmu pożarowego ilość punktów obsługiwanych przez centralę alarmu pożarowego.**

Pytanie 16

Co Zamawiający rozumie przez treść § 5 Dodatkowe warunki realizacji tj.:

1. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność finansową za ewentualne kary nakładane przez podmioty uprawnione do kontroli Zamawiającego. O jakim nakładaniu, kar w jakim sensie i przez jakie instytucje Zamawiający może być karany?

**Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność finansową. Zamawiający po przeprowadzeniu analizy obowiązujących przepisów prawa zgadza się na wykreślenie zapisu dotyczącego ponoszenia kar nakładanych przez podmioty uprawnione do kontroli.**

