

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wypożyczenie urządzeń transmisji alarmów i monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz w zmodernizowanym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologicznym.

Wymagania:

1. wypożyczenie urządzeń transmisji alarmów UTA (wraz z montażem, zaprogramowaniem w SMAP, sprawdzeniem transmisji) i podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożaru do stacji monitorowania
2. monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowym i telefonicznym) lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Monitorowanie, o którym mowa polegać będzie na automatycznym przyjmowaniu przez Urządzenia Transmisji Alarmów i bezzwłocznym przekazywaniu właściwej Komendzie PSP sygnału pożarowego II – stopnia.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania, rejestrowania i przekazywania osobom wskazanym przez Zlecającego następujących sygnałów:

- a) alarmu pożarowego II - stopnia
- b) uszkodzenia Systemu Sygnalizacji Pożaru
- c) zaniku zasilania 230V w UTA
- d) włamania do Urządzenia Transmisji Alarmów
- e) niesprawności łącza telefonicznego wpiętego do UTA

2. Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania sygnału pożarowego II - stopnia oraz do wykonywania czynności, w/w czynności przez cały czas trwania umowy, również w dni świąteczne i wolne od pracy, przez całą dobę.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nieodpłatnie przeglądów oraz konserwacji urządzeń będących przedmiotem umowy, jak też zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji i podjęcia działania w ciągu 4 godzin od chwili wykrycia uszkodzenia, pod warunkiem umożliwienia przez Zlecającego dostępu do urządzeń.