

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zaworu przelewowego w zbiorniku ciekłego tlenu. Pojemność zbiornika 6 ton, średnica przyłącza do wspawania 17mm. Data produkcji zbiorników 1993rok. Wymiana zaworu powinna być wykonana bez przerw w dostawie tlenu na obiekt. Prace należy rozpocząć po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Technicznym.