

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: [www.mssw](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 03.10.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wymianę dźwigu windowego w budynku „A” Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 2 powtórzenie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na portalu UZP nr 602892-N-2019 oraz na własnej stronie internetowej (nr sprawy D-37/N/19).

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 02.10.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytania:

Pytanie 1

Czy dopuszczają Państwo inne rozwiązania dotyczące pochodzenia elementów dźwigu? Niektóre z zapisów specyfikacji technicznej uniemożliwiają nam złożenie oferty z uwagi na wskazanie konkretnych rozwiązań stosowanych głównie przez niewielkie lokalne firmy (sterownik produkcji polskiej, panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej "len", konieczność zastosowania napędu reduktorowego itp.). Czy dopuszczają Państwo silnik bez reduktorowy oraz rozwiązanie na pasach zamiast lin? Chcielibyśmy wystartować w przetargu jednak potrzebujemy informacji czy nasza oferta została by dopuszczona. Proszę o pilną informację zwrotną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie 2

Czy drzwi szybowe dźwigu podlegającego wymianie, powinny posiadać odporność ogniową, jeśli tak – jaką?

Odpowiedź:

Tak, EI 60.

Pytanie 3

Prosimy o podanie informacji czy wymagają Państwo wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 4

Zamawiający pisze w SIWZ, „Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie nowej windy na wskazane przez Zamawiającego miejsce (wraz z utylizacją starej windy); rozładunek, rozpakowanie, montaż oraz uruchomienie, we wskazanej przez Zamawiającego klatce” Czy przez pojęcie klatki Zamawiający

rozumie szyb dźwigowy w którym dźwig podlega wymianie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Zamawiający wymaga w SIWZ wykonania klapy oddymiającej, wg naszej najlepszej wiedzy wykonanie w szybie / maszynowni klapy oddymiającej nie jest wymagane przepisami ppoż. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania klapy oddymiającej, a jeśli tak czy ma ona być wykonana w stropie maszynowni?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga w SIWZ „ wykonania projektu klatki”. Czy przez pojęcie klatki Zamawiający rozumie szyb dźwigowy, w którym dźwig podlega wymianie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 7

Szyb dźwigowy oraz maszynownia są pomieszczeniami istniejącymi i pod czas wymiany windy na nową nie ma konieczności ingerencji w substancję budynku, a montaż windy nie skutkował zmiany usytuowania ścian i pomieszczeń, wobec czego wykonanie projektu w związku z wymianą windy nie jest konieczne. Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg wykonania projektu klatki?

Odpowiedź:

Nie, wymaga tylko projekt nowej windy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający potwierdza wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych nie rzadziej aniżeli, co 30 dni pomiędzy przeglądami z zachowaniem wymogów Urzędu Dozoru Technicznego, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1890 oraz instrukcji konserwacji producenta dźwigu?

Odpowiedź:

Nie.