

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: [www.mssw](http://www.mssw.pl)

Warszawa, dnia 03.10.2019 r.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ

Z DNIA 03.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego na wymianę dźwigu windowego w budynku „A” Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 2 powtórzenie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na portalu UZP nr 602892-N-2019 oraz na własnej stronie internetowej (nr sprawy D-37/N/19).

Zamawiający informuje, że w udzielonych wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 03.10.2019 r. zostaje zmieniona odpowiedź na pytanie nr 8.

jest:

Pytanie 8

Czy Zamawiający potwierdza wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń dźwigowych nie rzadziej aniżeli, co 30 dni pomiędzy przeglądami z zachowaniem wymogów Urzędu Dozoru Technicznego, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003 r. Dz. U. 2003 nr 193 poz. 1890 oraz instrukcji konserwacji producenta dźwigu?

Odpowiedź:

Nie.

Prawidłowa odpowiedź:

Tak.