

**MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
W WARSZAWIE**

04 – 749 Warszawa – Międzylesie, ul. Bursztynowa 2

TEL (0 - 22) 47-35-127 FAX (0-22) 613-19-92

e-mail: zamowienia@mssw.pl internet: www.mssw

Warszawa, dnia 06.12.2019 r.

WYJAŚNIENIE

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wymianę dźwigu windowego w budynku „A” Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 3 powtórzenie w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na portalu UZP nr 602892-N-2019 oraz na własnej stronie internetowej (nr sprawy D-54/N/19).

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę w dniu 05.12.2019 r.

Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

Pytania:

Pytanie 1

W postępowaniu Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia parametry wyznacza by udźwig nowego dźwigu miał 1600 kg. obecnie dźwig ma 500 kg. czy ściany szybu wytrzymają taki ciężar ? czy ktoś sprawdzał ?

Odpowiedź:

Nie były wykonane obliczenia wytrzymałości ścian szybu windowego pod kontem montażu nowego dźwigu (udźwig 1600 kg).

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wciągarki bezreduktorowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wciągarki bezreduktorowej.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marzena Dymkowska – Gacyk