

**PROTOKÓŁ**  
**z zebrania zorganizowanego w związku z prowadzonym postępowaniem na**  
**Modernizację Oddziału Ginekologiczno – położniczego i neonetologicznego w**  
**Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem, które odbyła się w dniu**  
**30.10.2018r.**

Komisja Przetargowa - została powołana zarządzeniem Dyrektora MSS

W dniu 24.07.2018r. w siedzibie Zamawiającego tj.: Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie, ul. Bursztynowa 2 odbyło się zebranie w zgodzie z zapisami SIWZ w prowadzonym postępowaniu na modernizację Oddziału Ginekologiczno – położniczego i neonetologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem. W zebraniu uczestniczyli członkowie komisji przetargowej oraz przedstawiciele Oddziału Ginekologiczno – położniczego i neonetologicznego. W zebraniu uczestniczyli również wykonawcy.

W trakcie zebrania ww. wykonawcy dokonali wizji lokalnej i zadali pytanie - w związku z przeprowadzoną wizją lokalną:

- 1) Czy wszystkie instalacje w pionach są do wymiany – odpowiedź Zamawiającego – tak
- 2) Czy poczta pneumatyczna zostaje w tej samej lokalizacji – odpowiedź Zamawiającego – tak
- 3) Czy okna są do wymiany – odpowiedź Zamawiającego – tak wszystkie okna są do wymian.
- 4) Czy centralne ogrzewanie jest do wymiany – odpowiedź Zamawiającego – tak, tylko na kondygnacji Oddziału.
- 5) Czy będzie możliwa jeszcze jedna wizja lokalna w dniu 05 lub 06.11.2018r. – Odpowiedź Zamawiającego - tak – Zamawiający wyznacza termin kolejnej wizji w dniu 05.11.2018r. o godzinie 10:00.

Ponadto Wykonawcy zaznaczyli, że po przeanalizowaniu dzisiejszej wizji prześlą pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.

Zamawiający zaznacza, że na treść wyjaśnienie (pytań i odpowiedzi) zamieści na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

Na tym zakończono zebranie.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zamian, polegających na:

- dodaniu do wyposażenia, które musi uwzględnić wykonawca – konsoli pielęgniarzkiej.
- drobnej zmianie zapisu projektu umowy (w załączeniu poprawiony projekt umowy)
- poprawieniu parametrów łóżka szpitalnego (w załączeniu).
- wykreślenie stołu operacyjnego ginekologicznego ze sprzęty dostarczanego przez Wykonawcę
- wykreślenie w rozdziale XIII pkt 2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt. 2.7.; 2.8; 2.9.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.